



Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Federatie Medisch Specialististen

Nummer: 14432

Archiefcode

Ingek.
d.d. 12 JUL 2016

Afhandeling

CC

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 50 00
F 088 120 50 01
www.igz.nl

Inlichtingen bij
Dhr. E. Schoemaker
e.schoemaker@igz.nl

Ons kenmerk
2016-1306441/EW/av

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Bestuur Federatie van Medisch Specialististen
t.a.v. dr. M. Daniels
Voorzitter Cie Kwaliteit
Postbus 20057
3503 LB UTRECHT

Datum 7 juli 2016
Onderwerp luchtbehandeling in operatieafdelingen

Geacht bestuur,

Zoals u bekend is, toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) sinds 2006 actief de kwaliteit van zorg in het operatieve proces. Eén van de elementen die worden getoetst betreft de luchtbehandeling in de operatieafdeling. Deze toetsing gebeurde aanvankelijk aan de hand van de normen zoals omschreven in het 'Beheersplan voor de luchtbehandeling in de operatiekamer' (VHIG/VCCN, 2005) en 'Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen' (WIP, 2006, revisie 2011).

Omdat over de acceptatie door het veld van de eerstgenoemde richtlijn discussie bestond, heeft de inspectie de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) verzocht een nieuwe richtlijn te maken. Deze richtlijn 'Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1' werd in november 2014 door de WIP gepubliceerd (addendum april 2016).

Deze richtlijn is van toepassing op operatiekamers en opdekruimten van operatieafdelingen klasse 1 in ziekenhuizen en particuliere klinieken. De inspectie verwacht dat u kennis heeft genomen van de richtlijn en de aanbevelingen uitvoert die daarin worden genoemd. Per 1 januari 2017 dienen alle operatieafdelingen klasse-1 conform bovengenoemde nieuwe richtlijn te zijn gevalideerd.

Daarnaast beschouwt de inspectie voor de luchtkwaliteit in operatieafdelingen klasse 2 de richtlijn 'Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen' als norm. Voor het vaststellen en monitoren van de zonering binnen een operatieafdeling klasse 2 geldt het nieuwe validatieprincipe (op basis van stromingsprofielen) dat in de nieuwe WIP-richtlijn wordt beschreven.

Voor het toezicht op de luchtbehandeling in operatieafdelingen heeft de inspectie een toetsingskader gemaakt en op haar website geplaatst, zie hiervoor <http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/ziekenhuizen/operatieve-proces>.

Ik verzoek u deze brief en het beleid bij uw leden onder de aandacht te brengen en verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ons kenmerk
2016-1306441/EW/av

Datum
7 juli 2016

Met vriendelijke groet,



Mevrouw E.C.M. van der Wilden-van Lier
Hoofd afdelingen Medisch Specialistische Zorg 1 en 2

Verzendlijst:

Bestuur NVZ, t.a.v. mevrouw T. Boshuizen, senior beleidsadviseur

Bestuur NFU, t.a.v. de heer. A. Schuurmans, senior beleidsadviseur

Bestuur ZKN, t.a.v. mevrouw P. Timmerman-Gerritzen, directeur

Bestuur Federatie van Medisch Specialisten, t.a.v. de heer dr. M. Daniëls, voorzitter
Cie Kwaliteit

Bestuur Werkgroep Infectie Preventie, p/a LUMC